

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по административному делу № 3 от 02.02.2021

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Специальная школа № 53»

Я, государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Шаблей Олеся Александровна, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 02.02.2021 № 3, в отношении директора Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Специальная школа № 53» Полянцева Михаила Викторовича, зарегистрированного по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 88 б-191, установил следующее.

В 14 час. 00 мин. 02.02.2021 при проведении плановой выездной проверки в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 634 от 28.12.2020 в здании и помещениях Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Специальная школа № 53», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1 нарушил требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

– при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п.54 Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

За допущенное нарушение требований пожарной безопасности директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Специальная школа № 53» Полянцев М.В., постановлением по делу об административном правонарушении № 3 от 09.02.2021 привлечён к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: отсутствие должного контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты со стороны руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность.

На основании вышеизложенного муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Специальная школа № 53» необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

1. Принять меры для устранения вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, провести разъяснительную беседу с лицами, ответственными за пожарную безопасность на объекте защиты, по обязательному соблюдению требований пожарной безопасности.

2. Сообщить письменно должностному лицу, вынесшему представление, в течение месяца со дня его получения о принятых мерах.

Сообщаю Вам, что в соответствии с ч.2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему постановление.

На основании ст. 19.7 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением

случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 14.28, ст. 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Государственный инспектор  
Новокузнецкого городского округа и  
Новокузнецкого муниципального района  
по пожарному надзору

О.А. Шаблюй

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 53»

МКОУ «Специальная школа № 53»

654002, г. Новокузнецк, ул. Разведчиков, 1, тел. 8 (3843) 31-01-22, E-mail: nashashkola53@yandex.ru

Россия  
Муниципальное  
казенное  
общеобразовательное  
учреждение  
«Специальная  
школа № 53»  
№ 503.3  
« 09 » 03 2021 г.  
Кемеровская область  
г. Новокузнецк  
ул. Разведчиков, 1  
тел. 8 (3843) 31-01-22

Государственному инспектору  
Новокузнецкого городского округа  
и Новокузнецкого муниципального района  
по пожарному надзору Шаблей О.А.

**Информация об исполнении представления**

При проведении плановой выездной проверки 02.02.2021 в МКОУ «Специальная школа № 53» было обнаружено нарушение требования нормативных документов по пожарной безопасности:

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке

Во исполнение требований Представления МКОУ «Специальная школа № 53» направлен запрос в обслуживающую организацию ООО «Центр Безопасности» о проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с составлением соответствующего документа.

Директор



М.В.Полянцев